

Beschlussvorlage

		Vorlage Nr.: BV/2011/151
Fachbereich/Amt:	I - Gemeindewerke für Wasser und Abwasser	Datum: 24.11.2011
Bearbeiter-in/Tel.:	Frau Ehmen / 604-283	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss für die Gemeindewerke für Wasser und Abwasser	28.11.2011	öffentlich

Auftragsvergabe zur Sanierung des Zulaufpumpwerkes der Kläranlage

Das Zulaufpumpwerk der Kläranlage muss saniert werden. Durch Schwefelwasserstoffkorrosion sind die Betonoberflächen des Pumpenschachtes angegriffen. Um ein Fortschreiten der Korrosion zu verhindern, soll der Pumpenschacht mit schwefelwasserstoffbeständigen PEHD-Platten ausgekleidet werden. Außerdem sollen in diesem Zusammenhang einige Optimierungen technischer Anlagen im Bereich des Pumpwerkes erfolgen (Umbau der Fäkalschlammannahmestation, Umsetzen der Abluftreinigung).

Da das Zulaufpumpwerk in unmittelbarer Nähe zum geplanten Neubau des Faulturms liegt und eine zeitgleiche Ausführung der Baumaßnahmen zu Behinderungen führen könnte, wurde entschieden, die Sanierung des Pumpwerkes kurzfristig vor Baubeginn des Faulturms ausführen zu lassen.

Die für die genannten Maßnahmen erforderlichen Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben.

Für den maschinellen Teil wurden drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Firmen haben ein Angebot abgegeben.

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Fa. Pollmann, Bremen | 22.295,61 € |
| 2. Fa. RAG, Meppen | 23.328,88 € |

Der Auftrag wird mit einer Auftragssumme in Höhe von 22.295,61 € an die Fa. Pollmann, Bremen, vergeben.

Für den baulichen Teil wurden sechs Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Vier Firmen haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote hat folgende Bieterangliste ergeben:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Fa. Glückauf-Bau, Bremen | 93.128,57 € |
| 2. Fa. Ludwig Freytag, Oldenburg | 100.895,54 € |
| 3. Fa. Konrad Leymann, Sulingen | 107.979,15 € |
| 4. Fa. Spille, Vechta | 113.765,55 € |

Die Firma Glückauf-Bau, Bremen, hat mit 93.128,57 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Dem Vergabevorschlag zugunsten der Fa. Glückauf-Bau wurde seitens des RPA zugestimmt.

Die finanziellen Mittel für die Sanierung des Zulaufpumpwerks der Kläranlage stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für die Arbeiten zur Sanierung des Zulaufpumpwerks der Kläranlage Bad Zwischenahn wird an die Fa. Glückauf-Bau, Bremen, vergeben. Die Auftragssumme beträgt 93.128,57 €.